



**Decizia etapei de evaluare inițială**

**privind proiectul "Retehnologizarea Unității 1 a CNE Cernavodă și extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars cu module de tip MACSTOR 400" - titular SN NUCLEARELECTRICA SA**

Nr. *KEICP/15817* din *19*.10.2020

Ca urmare a solicitării depuse de către SN NUCLEARELECTRICA SA, cu sediul în București, sector 1, str. Polonă nr. 65, pentru proiectul "Retehnologizarea Unității 1 a CNE Cernavodă și extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars cu module de tip MACSTOR 400", propus a se realiza în județul Constanța, oraș Cernavodă, str. Medgidiei nr. 2, înregistrată la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. R/15817/07.10.2020,

- în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone - tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;
- având în vedere că:
  - proiectul **intră** sub incidența Legii nr. 292/2018 *privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului*, fiind încadrat în Anexa nr. 1 la pct. 24 coroborat cu pct. 2b) și Anexa nr. 2 pct. 3g) și pct. 13a);
  - proiectul propus **intră** sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 *privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul fiind situat la o distanță de aproximativ 2,2 km față de limita sitului ROSCI0022 Canaralele Dunării și 1,8 km față de limita sitului ROSPA0039 Dunăre - Ostroave;
  - proiectul propus **intră** sub incidența prevederilor art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor decide:**

**Necesitatea declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Retehnologizarea Unității 1 a CNE Cernavodă și extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars cu module de tip MACSTOR 400".**

**În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (5) din Legea nr. 292/2018, pentru a decide asupra necesității elaborării studiului de evaluare adecvată și a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă se va parcurge etapa de încadrare.**

Pentru parcurgerea etapei de încadrare titularul va depune memoriul de prezentare, completat conform conținutului - cadru prevăzut în anexa nr. 5E a Legii nr. 292/2018.

MINISTERUL MEDIULUI,  
APELOR ȘI PĂDURILOR

**Titularul are obligația solicitării avizului de gospodărire a apelor la autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor, în conformitate cu prevederile legislației specifice din domeniul gospodăririi apelor.**

