

A	B	C	D					E	F					G					H					I					J	K												
			VLE relevantă pentru SO <sub>2</sub> (mg/Nmc)						Rata de desulfurare relevantă (daca este cazul)	Contributia instalatiei la plafonul de SO <sub>2</sub> pentru anul 2016 (tone pe an)					VLE relevanta pentru NO <sub>x</sub> (mg/Nmc)					Contributia instalatiei la plafonul de NO <sub>x</sub> pentru anul 2016 (tone pe an)					VLE relevanta pentru pulberi (mg/Nmc)						Contributia instalatiei la plafonul de pulberi pentru anul 2016 (tone pe an)					Observatii						
Denumirea instalatiei	Continut de oxigen de referinta (%)	biomasa	pacura	gaz natural	hulla	lignit	gaz de furnal	biomasa		pacura	gaz natural	hulla	lignit	gaz de furnal	biomasa	pacura	gaz natural	hulla	lignit	gaz de furnal	biomasa	pacura	gaz natural	hulla	lignit	gaz de furnal	biomasa	pacura	gaz natural	hulla	lignit	gaz de furnal	biomasa	pacura	gaz natural		hulla	lignit	gaz de furnal			
1	Dalkia Termo Iasi SA CET Iasi 1 - IMA nr.1 (Ex S.C. CET IASI S.A. CET I nr.1)	3												450	300	nu e cazul				502.760907	1764.82668	nu e cazul																				
2	Dalkia Termo Iasi SA CET Iasi 1 - IMA nr. 2 (Ex S.C. CET IASI S.A. CET I nr. 2)	3												400	200	nu e cazul				998.914048	1009.087	nu e cazul																				
3	Dalkia Termo Iasi SA CET Iasi 1 - IMA nr.3 (Ex S.C. CET IASI S.A. CET I nr.3)	3												nu e cazul	300	nu e cazul				nu se mai foloseste pacura	36.303	nu e cazul																				
4	Dalkia Termo Iasi SA CET Iasi 2 - IMA nr.4 (Ex S.C. CET IASI S.A. CET II nr.1)	6	nu e cazul	nu e cazul	400		nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	1156.523				nu e cazul	nu e cazul	200				nu e cazul	nu e cazul	578.2616																				
5	S.C. Electrocentrale Galati nr.2	3					nu e cazul									200		200				271			63																	
6	S.C. Electrocentrale Galati nr.3	3					nu e cazul									200						438																				
7	S.C. Complexul Energetic Oltenia SA- Sucursala Electrocentrale Chiscani (ex SC TERMOELECTRICA S.A. Sucursala Electrocentrale Braila nr.1)	3														200						338																				
8	SC ELCCEN Bucuresti SE Palas nr.144	3														300						359																				
9	SC ELCCEN Bucuresti SE Palas nr.5	3														300						385																				
10	SC ELCCEN Bucuresti SE Palas nr.7	3														300						85																				
11	S.C. Uzina Termoelectrica Giurgiu S.A. nr. 2	3	1700	35						129.9	0.9			450	300						34.38	7.72				50	5							3.82	0.12							







